


## Legenda :

- — — — — stávající tělesa
- — — — — přívodní potrubí
- — — — — vratné potrubí


## Poznámka :

Pro vytápění řešené části bude sloužit stávající domovní kotel.  
Deskové tělesa zústanou stávající, budou repasované, nově natřené a nově noddimenzované.  
Potrubní rozvody stávající jsou provedeny z mědi. – zústanou stávající  
Pro čekárnu a recepci jsou navrženy nové otopné deskové tělesa, které se připojí na stávající potrubí.  
Ohřev teplé vody zajišťuje elektrický ohřeváč vody OKCE 50, o objemu 51l

VÝPOČTOVÁ VENKOVNÍ TEPLOTA  $T_e = -12^{\circ}\text{C}$



- POZNÁMKA:**
- projekt pro výhled zhotovitelé
  - Finalní dimenze podrobných sítí, potce a vlastní technické řešení bude předmětem dalšího stupně projektové dokumentace.
  - Nejedná se o výpočet ani diagramovou dokumentaci.
  - Rozměry všech prvků na stavbě musí realizovat firma ověřit ve vztahu k okolním konstrukcím na stavbě.
  - Projekt je určen pro výhled zhotovitelé
  - V případě potřeby je možné provést i další úpravy.
  - Zpracování zhotovitelé dle zadání dodavatele stavby.
  - Zpracování stavby je povinné se před započátkem díla dokončit seznámit s projektem dokumentací a stavem řešeného objektu.
  - Výsledná karta projektu předáváme zhotovitelé od datu vydání k hornímu listu (zpracování stavby)
  - Přesná podoba prostředí a detailů bude koordinována s částí ZTI



PROJEKČNÍ KANCELAR		ZODP.PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL
STAVEBNÍ FIRMA		ING. KAREL FOUSEK	Kepka Jakub	ING. KAREL FOUSEK
INVESTOR: Městská část Praha 8, Zentkova 1/35, Libeň, 18000 Praha 8		DATUM		
AKCE :		STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽIVÁNÍ OBJEKTU		09/2020
P.č. 1285/8, k.ú. Troja		FORMÁT		A3
STAVBA OBČANSKÉHO VYBAVENÍ č.p.484		MĚŘÍTKO		1:100
LABORATORĚ→ORDINACE		Č. VÝKR.		PARÉ Č.
VYTÁPĚNÍ		D.1.4.3-02		