


MODROU BARVOU JSOU ZNAČENY DOPORUČENÉ ÚPRAVY, NUTNÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST
DVEŘÍ ATD.



P1.14/N1-I°P.B. - B.P.R.
ΔREI15DP1

III°P.B.
REI60DP1

P1.10/N6 - CHÚC B1
III°P.B.
u=10*/hod
u=15*/hod

- TLAČÍTKO PROSPOUŠTĚNÍ POŽÁRNÍHO VĚTRÁNÍ
- TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ POŽÁRU
- HYDRANT
- PROSTOR VYBAVENÝ NOUZOVÝM OSVĚTLENÍM
- OZN. ÚNIKOVÝ VÝCHOD VLEVO
- OZN. ÚNIKOVÝ VÝCHOD VPRÁVO
- OZN. ÚNIKOVÝ VÝCHOD – SMĚR ÚNIKU
- OZN. ÚNIKOVÝ VÝCHOD
- OZN. EVAKUAČNÍ VÝTAH
- OZN. HYDRANTU
- OZN. PHP
- OZN. VÝTAH NEPOUŽÍVEJTE PŘI POŽÁRU

Půdorys technické mezipatro

MÍSTO STAVBY: MAZURSKÁ 484/2 PRAHA 8 - BOHNICE		PROJEKTANT: ING. SVATAVA ČERMÁKOVÁ +420 602 535 512 cermakova.svatava@gmail.cz	
STAVBA: POLIKLINIKA MAZURSKÁ PASPORT PBR		ING. ARCH. KATEŘINA PÍCHOVÁ +420 602 932 778 pichovakateka@seznam.cz	
		STUPEŇ: PASPORT PBR	
		DATUM: 09/2019	
OBSAH: Půdorys technické mezipatro		MĚŘÍTKO: 1:200	
		ČÍSLO VÝKRESU: D1.3.03	