

# Půdorys 4.NP

MODROU BARVOU JSOU ZNAČENY DOPORUČENÉ ÚPRAVY, NUTNÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST DVEŘÍ ATO.

MIN. POŽADAVKY NA DVEŘKA DO ŠACHET:


EI15DP1+Sm  
DO ROZMĚŤŮ CHÚC

EW15DP1

DVEŘKA DO ŠACHET

EI15DP1

DVEŘKA DO ŠACHET z CHÚC



N1.10/N5 - CHÚC A1  
III°P.B.  
CHYBÍ POŽÁRNÍ VĚTRÁNÍ!!!

MÍSTO STAVBY: MAZURSKÁ 48+42 PRAHA 8 - BOHNICE		PROJEKTANT: ING. SVĚTLAVA ČERMÁKOVÁ +420 602 535 512 cernakova.svatava@gmail.cz	
STAVBA: POLIKLINIKA MAZURSKÁ PASPORT PBR		ING. ARCH. KATEŘINA PÍCHOVÁ +420 602 932 778 pichovakateka@seznam.cz	
OBSAH: Půdorys 4.NP		STUPEŇ: PASPORT PBR	
		DATUM: 09/2019	
		MĚŘÍTKO: 1:200	
		ČÍSLO VÝKRESU: D1.3.07a	

- TLAČÍTKO PROSPOUŠTĚNÍ POŽÁRNÍHO VĚTRÁNÍ
- TLAČÍTKOVÝ HLASIČ POŽÁRU
- HYDRANT
- PROSTOR VYBAVENÝ NOUZOVÝM OSVĚTLENÍM
- OZN. ÚNIKOVÝ VÝCHOD VLEVO
- OZN. ÚNIKOVÝ VÝCHOD VPRAVO
- OZN. ÚNIKOVÝ VÝCHOD – SMĚR ÚNIKU
- OZN. ÚNIKOVÝ VÝCHOD
- OZN. EVAKUAČNÍ VÝTAH
- OZN. HYDRANTU
- OZN. PHP
- OZN. VÝTAH NEPOUŽÍVEJTE PŘI POŽÁRU