

MODROU BARVOU JSOU ZNAČENY DOPORUČENÉ ÚPRAVY, NUTNÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST DVEŘÍ ATD.

MIN. POŽADAVKY NA DVÍŘKA DO ŠACHET:

EI15DP1+Sm
DO ROZVADĚČŮ CHÚC

EW15DP1
DVÍŘKA DO ŠACHET

EI15DP1
DVÍŘKA DO ŠACHET z CHÚC

PROBLEMATICKÁ MÍSTA:

POZN. 1: VSTUPNÍ HALA JE SOUČÁSTÍ CHÚC B !

POZN. 1A: PRODEJNÍ STÁNEK – BEZ PO
POZN. 1B: STĚNY BEZ PO
POZN. 1C: STĚNA BEZ ODPOVÍDAJÍCÍ PO
POZN. 1D: PODHLED DOPLNĚNÝ "MIRELONEM"
POZN. 1E: ŘEŠENÍ INTERIÉRU, MATERIÁLY NEODPOVÍDAJÍ TŘ. R. NA OHEŇ A1/A2 PODROBNĚJI VE ZPRÁVĚ PBŘ

TLAČÍTKO PROSPOUŠTĚNÍ POŽÁRNÍHO VĚTRÁNÍ
TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ POŽÁRU
HYDRANT
PROSTOR VYBAVENÝ NOUZOVÝM OSVĚTLENÍM

OZN. ÚNIKOVÝ VÝCHOD VLEVO
OZN. ÚNIKOVÝ VÝCHOD VPRAVO
OZN. ÚNIKOVÝ VÝCHOD – SMĚR ÚNIKU
OZN. ÚNIKOVÝ VÝCHOD
OZN. EVAKUAČNÍ VÝTAH
OZN. HYDRANTU
OZN. PHP
OZN. VÝTAH NEPOUŽÍVEJTE PŘI POŽÁRU

Půdorys 1.NP - část A

MÍSTO STAVBY: MAZURSKÁ 484/2, PRAHA 8 - BOHNICE	PROJEKTANT: ING. SVATAVA ČERMÁKOVÁ, +420 602 535 512, cermakova.svatava@gmail.cz; ING. ARCH. KATEŘINA PÍCHOVÁ, +420 602 932 778, pichovakatka@seznam.cz
STAVBA: **POLIKLINIKA MAZURSKÁ PASPORT PBŘ**	STUPEŇ: PASPORT PBŘ
	DATUM: 09/2019
OBSAH: **Půdorys 1.NP - část a**	MĚŘÍTKO: 1:200
	ČÍSLO VÝKRESU: **D1.3.04b**