

MODROU BARVOU JSOU ZNAČENY DOPORUČENÉ ÚPRAVY, NUTNÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST DVEŘÍ ATD.

MIN. POŽADAVKY NA DVÍŘKA DO ŠACHET:

EI15DP1+Sm
DO ROZVADĚČŮ CHÚC

EW15DP1
DVÍŘKA DO ŠACHET

EI15DP1
DVÍŘKA DO ŠACHET z CHÚC

* DVEŘE DRŽENY V OTEVŘENÉ POLOZE ELEKTROMAGNETY, OVLÁDÁNO Z RECEPCE – OHLAŠOVNY POŽÁRU

TLAČÍTKO PROSPOUŠTĚNÍ POŽÁRNÍHO VĚTRÁNÍ
TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ POŽÁRU
HYDRANT
PROSTOR VYBAVENÝ NOUZOVÝM OSVĚTLENÍM

OZN. ÚNIKOVÝ VÝCHOD VLEVO
OZN. ÚNIKOVÝ VÝCHOD VPRAVO
OZN. ÚNIKOVÝ VÝCHOD – SMĚR ÚNIKU
EXIT OZN. ÚNIKOVÝ VÝCHOD
OZN. EVAKUAČNÍ VÝTAH
OZN. HYDRANTU
OZN. PHP
OZN. VÝTAH NEPOUŽÍVEJTE PŘI POŽÁRU

Půdorys 2.NP - část A

MÍSTO STAVBY: MAZURSKÁ 484/2, PRAHA 8 - BOHNICE	PROJEKTANT: ING. SVATAVA ČERMÁKOVÁ, +420 602 535 512, cermakova.svatava@gmail.cz; ING. ARCH. KATEŘINA PÍCHOVÁ, +420 602 932 778, pichovakatka@seznam.cz
STAVBA: **POLIKLINIKA MAZURSKÁ PASPORT PBŘ**	STUPEŇ: PASPORT PBŘ
	DATUM: 09/2019
OBSAH: **Půdorys 2.NP - část a**	MĚŘÍTKO: 1:200
	ČÍSLO VÝKRESU: **D1.3.05b**