

Půdorys 5.NP

MODROU BARVOU JSOU ZNAČENY DOPORUČENÉ ÚPRAVY, NUTNÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST

DVEŘÍ ATD.

MIN. POŽADAVKY NA DVEŘKA DO ŠACHET:

EI15DP1+S_m

DO ROZMĚŘŮ CHÚC

EW15DP1

DVEŘKA DO ŠACHET

EI15DP1

DVEŘKA DO ŠACHET z CHÚC






















N5.4-IV°P.B.
ΔREI60DP1


N5.5-V°P.B.
ΔREI90DP1

N5.07 - předsíň CHÚC B1
III°P.B. □ □
u=10*/hod

P1.10/N6 - CHÚC B1
III°P.B. □ □
u=10*/hod

N5.8-V°P.B.
ΔREI90DP1

- 
- TLAČÍTKO PROSPOUŠTĚNÍ POŽÁRNÍHO VĚTRÁNÍ
- 
- TLAČÍTKOVÝ HLASIČ POŽÁRU
- 
- HYDRANT
- 
- PROSTOR VYBAVENÝ NOUZOVÝM OSVĚTLENÍM
- 
- OZN. ÚNIKOVÝ VÝCHOD VLEVO
- 
- OZN. ÚNIKOVÝ VÝCHOD VPRAVO
- 
- OZN. ÚNIKOVÝ VÝCHOD – SMĚR ÚNIKU
- 
- OZN. ÚNIKOVÝ VÝCHOD
- 
- OZN. EVAKUAČNÍ VÝTAH
- 
- OZN. HYDRANTU
- 
- OZN. PHP
- 
- OZN. VÝTAH NEPOUŽÍVEJTE PŘI POŽÁRU



N1.10/N5 - CHÚC A1
III°P.B.
CHYBÍ POŽÁRNÍ VĚTRÁNÍ!!!

N5.01-III°P.B.
ΔREI45DP1

N5.02-II°P.B.
ΔREI45DP1

N5.06-V°P.B.
ΔREI90DP1

N5.03-V°P.B.
ΔREI90DP1

N5.01-III°P.B.
ΔREI45DP1

MÍSTO STAVBY: MAZURSKÁ 484/2 PRAHA 8 - BOHNICE		PROJEKTANT: ING. SVATAVA ČERMÁKOVÁ +420 602 535 512 cernakova.svatava@gmail.cz	
STAVBA: POLIKLINIKA MAZURSKÁ PASPORT PBR		ING. ARCH. KATEŘINA PÍCHOVÁ +420 602 932 778 pichovakateka@seznam.cz	
OBSAH: Půdorys 5.NP		STUPEŇ: PASPORT PBR	
		DATUM: 09/2019	
		MĚŘÍTKO: 1:200	
		ČÍSLO VÝKRESU: D1.3.08a	