

[illegible]


	spínací č. 1 komplet TANCO ABB bílý / IP44 v, připojení od čísel podlahy = 1200mm ke spodní hraně
	spínací č. 6 komplet TANCO ABB bílý / IP44 v, připojení od čísel podlahy = 1200mm ke spodní hraně
	spínací č. 7 komplet TANCO ABB bílý v, připojení od čísel podlahy = 1200mm ke spodní hraně
	střípný vývod ukončený svorkovnicí o lustřákem de jediné místnosti
	náštěný vývod ukončený svorkovnicí de jediné místnosti
	zářívka jednoduchá TANCO ABB bílá v, připojení od čísel podlahy = 200mm ke spodní hraně
	zářívka jednoduchá TANCO ABB bílá, zásuvky koupeľny v, připojení od čísel podlahy = 1200mm ke spodní hraně
	zářívka 230V dvojčlá, s nožičkovou dřívkou, TANCO ABB v, připojení od čísel podlahy = 200mm ke spodní hraně
	zářívka STA+R v, připojení od čísel podlahy = 200mm ke spodní hraně
	odvzdušňovač v, připojení od čísel podlahy = 200mm ke spodní hraně
	volný vývod, rozvzdušňovač CO ₂ z měřky, připojení elektrického ohřevče vody v, připojení od čísel podlahy = 200mm ke spodní hraně
	odvzdušňovač s dobřehem, odvětrání koupelny a WC, MULTIWAIC NC 2190 UP 230V/32W, ovládná samostatným spínáčkem v místnosti provést zvýš. odtr. pospojováním, vodič C14 mm ² zř+svorky AB C1K1 připojení řešene části – stěnovací
	rozvzdušňovač řešene části, ABB, řada EUROPA, zapuštěná, IP40, stěnovací


 rozváděč řešení části, ABB, řada EUROPA, zapušt. montáž, IP40, stavující

	4.10	4.11
--	------	------

[illegible]

- [illegible]



PROJEKČNÍ KANCELÁŘ	ZODP. PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL
	ING. KAREL FOUSEK	Kapka Jakub	ING. KAREL FOUSEK
STAVEBNÍ FIRMA			
INVESTOR: Městská část Praha 8, Zenklova 1/35, Ižeb, 18000 Praha 8			
AKCE : STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU			
p.č. 1285/8, k.ú. Troja			
STAVBA OBČANSKÉHO VYBAVENÍ č.p. 484			
LABORATOŘE → ORDINACE			
OBSAH :	Č. VÝKR.	PARÉ Č.	
ELEKTROINSTALACE			D.1.4.2-02