



Legenda:

- ... (PV) požární voda
- XXXXX ... demontáže
- H hydrant D19, KK DN20

Slávající stoupačí potrubí požární vody vč. armatur a závěsů bude demontováno a následně bude provedeno nové stoupačí potrubí v téže trase viz návrhový stav. Následně bude provedeno napojení na stáv. ležeté potrubí. Vodoměrná sestava zůstává stávající.

Pro rozvod požární vody jsou navrženy potrubní rozvody z trubek ocelových pozinkovaných spojovaných fitinkami. Rozvody vody jsou vedeny instalačními šachtami a drážkami ve zdech. Stoupačky jsou upevněny objímkami se zvukově izolačními elementy, ve kterých je zajištěno kluzné uchycení. Pro upevnění trubek vedených pod stropem v suterénu a stoupaček použité závěsy s táhly, trubní objímky s elementy zvukové izolace.

- POZNÁMKA:
- projekt je podkladem pro zhotovení díla.
 - pokud budou při provádění prací zjištěny odchylky od stavu předpokládaného projektem, je nutné uvědomit o zjištěných odchylkách gp a investora.
 - za odbornost zhotovení díla zodpovídá dodavatel stavby.
 - za vytyčení průběhu sítí odpovídá dodavatel stavby.
 - dodavatel stavby je povinen se před započatím díla dokonale seznámit s projektovou dokumentací a stavem řešeného objektu. v případě nejasností se obrátit na projektanta.
 - stavební práce nutno koordinovat takovým způsobem, aby bylo možné zabezpečit požadovanou požární odolnost jednotlivých konstrukcí, zejména požárních utěsnění prostupů instalací.
 - nutno zajistit těsnost veškerých prostupů obvodovou konstrukcí.
 - veškerá práva vyhrazena, tento výkres je a zůstane majetkem projektanta a nesmí být použit celý ani z části bez projektantova souhlasu.

<div>PROJEKČNÍ KANCELÁŘ</div> <div><div><div><div><div></div><div>KFJ</div></div></div><div><div><div></div><div>STAVEBNÍ FIRMA</div></div></div></div></div>	ZODP.PROJEKTANT	KRESLIL	KONTOLOVAL
	ING. KAREL FOUSEK	MARTIN KADERÁBEK	ALÉŠ NĚMEC
INVESTOR:	Městská část Praha 8 Zenklova 1/35, Libeň, 18000 Praha 8		
AKCE :	VÝMĚNA HYDRANTŮ A ROZVODU POŽÁRNÍHO POTRUBÍ p.č. 2364/147, k.ú. Kobylisy Bytový dům č.p. 1151/12		
OBSAH :	ROZVINUTÝ ŘEZ STOUPACÍM POTRUBÍM - NÁVRH		
			DATUM 09/2020
			FORMÁT 4x A4
			MĚŘÍTKO 1:100
			Č. VÝKR. PARÉ Č.
			D.1.1.18