

VÝMĚNA HYDRANTŮ A ROZVODU POŽÁRNÍHO POTRUBÍ
p.č. 2364/147, k.ú. Kobylice
Městská část Praha 8, Zenklova 1/35, Libeň, 18000 Praha 8

A . PRŮVODNÍ ZPRÁVA

OBSAH:

- A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE**
- A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ**
- A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ**

VÝMĚNA HYDRANTŮ A ROZVODU POŽÁRNÍHO POTRUBÍ
p.č. 2364/147, k.ú. Kobylisy
Městská část Praha 8, Zenklova 1/35, Libeň, 18000 Praha 8

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1 Údaje o stavbě

a) Název stavby:

Výměna hydrantů a rozvodu požárního potrubí v objektu Burešova č.p. 1151/12.

b) Místo výstavby:

Burešova 1151/12, p.č.2364/147, k.ú. Kobylisy

c) Předmět dokumentace:

Stavební práce:

Stávající stoupací potrubí požární vody bude demontováno, vč. stávajícího opláštění vnitřních stěn obkladem. Po provedených pracích na výměně stoupaček bude opláštění nově provedeno vytvořením SDK předstěny s požárně odolných desek.

Ocelové potrubí požárního vodovodu bude vedeno pod omítkou nebo v instalační šachtě k požárním hydrantům. Potrubí požárního vodovodu bude provedeno z trubek ocelových pozinkovaných spojovaných fitinkami. V objektu bude navrženo 35 požárních hydrantů D19, KK DN20 (tvarově stala hadice, délky 30 metrů, jmenovité světlosti hadice alespoň 19 mm, min. přetlak 0,2 MPa, průtok vody $Q = 0,3 \text{ l.s}^{-1}$).

A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi

Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu:

Vlastnické právo

Hl. město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, Praha 1

Svěřená správa

Městská část Praha 8, Zenklova 1/35, Libeň, 18000 Praha 8

A.1.3. Údaje o zpracovateli společné dokumentace

Jméno, příjmení hlavního projektanta a číslo ČKAIT

KFJ s.r.o.

Ing. Karel Fousek, ČKAIT 0009817

A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Jedná se o výměnu hydrantů a stoupacího potrubí požárního vodovodu, členění stavby není řešeno.

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

Prohlídka místa staveniště

Konzultace s investorem